

Certificaat reiniging vet damp afzuigstelsiem

Certificaat nummer:

Datum:

Hierbij verklaart Ventico B.V. dat de vet damp afzuiginstallatie op bovenstaande adres door ons is gereinigd .

Vervuilinggradaties van de verschillende controlepunten voor en na de reiniging van de vet damp afzuiginstallatie door Ventico B.V

Controlepunt	Vervuilingsgaad voor reiniging	Vervuilingsgaad na reiniging
1.Afzuigkap	Zwaar vervuild	Schoon
2.Overgang van afzuigkap naar afzuigkanaal	Zwaar vervuild	Schoon
3.Afzuigkanaal	Zwaar vervuild	Schoon
4.Kanaal na luchtbehandelingskast/afzuig ventilator	Vervuild	Schoon

*Toelichting vervuilinggradaties	
Schoon	= vet dikte < 50 micron
Acceptabel	= vet dikte 50 tot 200 micron
Vervuild	= vet dikte 200 tot 300 micron
Zwaar vervuild	= vet dikte 300 tot 600 micron
Extreem vervuild	= vet dikte > 600 micron

Ondertekend: Melanie Schaath

voor reiniging



Foto 1

na reiniging



voor reiniging



Foto 2

na reiniging



voor reiniging




Foto 3

na reiniging



voor reiniging



Foto 4

na reiniging

